

高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期：111 年 05 月 25 日

位置	項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
教學大樓				
B 1 樓		—	0	合格
B 2 樓		—	0	合格
一 樓(北)		—	60	合格
一 樓(南)		—	0	合格
二 樓		—	0	合格
三 樓		—	0	合格
四 樓		—	0	合格
五 樓		—	0	合格
六 樓		—	0	合格
七 樓		—	0	合格
八 樓		—	0	合格
九 樓		—	0	合格
十 樓		—	0	合格
十一 樓		—	0	合格
十二 樓		—	0	合格


檢查員：



檢查單位主管：



營養組組長：



111. 6. 15

- 說明：生飲用水：
1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
 2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限：1 年