



# 高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期：113年03月13日

位置	項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
<b>教學大樓</b>				
B 1 樓		—	0	合格
B 2 樓		—	10	合格
一 樓(北)		—	0	合格
一 樓(南)		—	0	合格
二 樓		—	0	合格
三 樓		—	0	合格
四 樓		—	0	合格
五 樓		—	0	合格
六 樓		—	0	合格
七 樓		—	0	合格
八 樓		—	0	合格
九 樓		—	0	合格
十 樓		—	0	合格
十一 樓		—	0	合格
十二 樓		—	0	合格

檢查員：

檢查單位主管：

營繕組組長：

說明：生飲用水：1. 生菌數每1ml不得超出100個。  
2. 大腸桿菌群 - 不得超出6.0 MPN/100 ml。

保存期限：1年