# 高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

**檢查日期： 113 年 09 月 23 日**

| 位置 ＼ 項目 | 大腸桿菌群 | 總生菌數(1ml) | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|
| **其他大樓** | | | |
| A1 教室前(左) | — | 0 | 合格 |
| A1 教室前(右) | — | 0 | 合格 |
| 勵 學 B1F | — | 0 | 合格 |
| 營 繕 組 | — | 0 | 合格 |
| 第一棟 1 樓 | — | 0 | 合格 |
| 第一棟 2 樓 | — | 0 | 合格 |
| 第二棟 1 樓 | — | 0 | 合格 |
| 圖書館 1 樓(前) | — | > 100 | 待改善 |
| 圖書館 1 樓(後) | — | 0 | 合格 |
| 圖 書 館 2 樓 | — | 0 | 合格 |
| 圖 書 館 3 樓(右) | — | 0 | 合格 |
| 圖 書 館 3 樓(左) | — | 0 | 合格 |
| 綜合大樓 1 樓 | — | 0 | 合格 |
| 綜合大樓 6 樓 | — | 0 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

檢查員： 檢查單位主管： 營繕組組長：

回於10/1 用熱水放流3~5分鐘消毒。

說明：生飲用水： 1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
2. 大腸桿菌群 － 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限 ：1 年