高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期：114 年 11 月 18 日

位置 ＼ 項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
其他大樓			
A1 教室前(左)	—	0	合格
A1 教室前(右)	—	0	合格
勵 學 B1F	—	> 100	待改善
營 繕 組	—	> 100	待改善
第一棟 1 樓	—	0	合格
第一棟 2 樓	—	0	合格
第二棟 1 樓	—	0	合格
圖書館 1 樓(前)	—	> 100	待改善
圖書館 1 樓(後)	—	0	合格
圖 書 館 2 樓	—	0	合格
圖 書 館 3 樓(右)	—	0	合格
圖 書 館 3 樓(左)	—	0	合格
綜合大樓 1 樓	—	0	合格
安親班 2 樓	—	> 100	待改善

檢查員：　　檢查單位主管：　　營繕組組長：

說明：生飲用水： 1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
2. 大腸桿菌群 － 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

3處待改善飲水機，已排空重新製水消毒

安親班2樓飲水機為單位自行購入
已通知單位處置

總務處 冠廷 技佐
114.12.5

保存期限 ： 1 年