高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期： 114 年 01 月 13 日

位置 ＼ 項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
宿舍大樓(I:門內 II:門外)			
三　樓（I）	—	0	合格
三　樓（II）	—	0	合格
四　樓（I）	—	0	合格
四　樓（II）	—	0	合格
五　樓（I）	—	0	合格
五　樓（II）	—	0	合格
六　樓（I）	—	0	合格
六　樓（II）	—	0	合格
七　樓（I）	—	0	合格
七　樓（II）	—	0	合格
八　樓（I）	—	0	合格
八　樓(II)	—	0	合格
教學大樓			
一　樓（北）	—	0	合格
一　樓（南）	—	0	合格
二　　樓	—	0	合格

檢查員：　　檢查單位主管：　　營繕組組長：

說明：生飲用水： 1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
2. 大腸桿菌群 － 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限 ： 1 年