高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期： 114 **年** 07 **月** 14 **日**

位置 / 項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
濟世大樓			
B1 樓	—	0	合格
B2 樓	—	0	合格
一　樓	—	0	合格
二　樓	—	0	合格
三　樓	—	0	合格
四樓(左)	—	0	合格
四樓(右)	—	0	合格
五　樓	—	0	合格
六　樓	—	0	合格
七　樓	—	0	合格
八　樓	—	0	合格
九　樓	—	0	合格
學務處	—	0	合格
勵學大樓			
A1 教室前(左)	—	0	合格
A1 教室前(右)	—	0	合格

檢查員：　　檢查單位主管：　　營繕組組長：

說明：生飲用水：1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。

2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限：1 年