高雄醫學大學飲水機細菌檢查報告表

檢查日期： 115 **年** 02 **月** 09 **日**

位置 ＼ 項目	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果
濟世大樓			
B1 樓	—	0	合格
B2 樓	—	0	合格
一 樓	—	0	合格
二 樓	—	0	合格
三 樓	—	0	合格
四樓(左)	—	0	合格
四樓(右)	—	0	合格
五 樓	—	0	合格
六 樓		維護中	
七 樓	—	0	合格
八 樓	—	0	合格
九 樓	—	0	合格
學 務 處	—	0	合格
勵學大樓			
A1 教室前(左)	—	0	合格
A1 教室前(右)	—	0	合格
教學大樓			
B1 樓	—	0	合格
一 樓(北)	—	0	合格
一 樓(南)	—	0	合格

檢查員： 檢查單位主管： 營繕組組長:

說明：生飲用水： 1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。
2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限 ： 1 年